

ПРОИСКИ ОГНЯ...



статистика - упрямая вещь и трагическая, если речь идет о пожарах и людях, которые на них погибли. 40% от всех пожаров в Новосибирске и области составляют пожары в сельской местности. Большая их часть это пожары, произошедшие в частном жилом секторе. На этих пожарах чаще всего гибнут люди.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, ДАЧНЫХ СТРОЕНИЙ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ:

О пожаре
забыть
по телефону

101

неосторожное
обращение
с огнем

нарушение правил
устройства
и эксплуатации

нарушение правил
устройства
и эксплуатации

электрооборудования

- не курите в постели
- не бросайте непотушенные сигареты
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи
- следите за их исправностью
- не храните в доме или сарае горючие жидкости, газовые баллоны
- не жгите мусор и сухую траву
- не применяйте бензин для растопки печи
- не доверяйте растопку печей детям
- не складируйте дрова на предтопочном листе
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в безопасное место
- не пользуйтесь электроприборами только заводского изготовления
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы
- не эксплуатируйте неисправные электроприборы и сетевые розетки
- не используйте электропровода (кабели) с поврежденной изоляцией
- не включайте в одну розетку несколько электроприборов



Во время пожара
Вас выручит
"Мобильник"

112

Люди! Помните!
Только от вас самих зависит ваша личная безопасность,
безопасность окружающих вас людей,
а также сохранность имущества от пожаров!



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧАСТИНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Под углом не более 10 градусов к горизонту при расположении дымовой трубы на расстоянии до конька кровли более 3 м

Возвышение дымовой трубы над коньком кровли на высоту не менее 500 мм при расстоянии до конька кровли менее 3 м

Толщина стенки дымохода не менее 120 мм

Противопожарная отступка не менее 130 мм

Не менее 350 мм

250 ММ

Оштукатурена, побелена

Противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) не менее 500 мм

Не менее 70 мм выше и ниже перекрытия

Лампа с плафоном или рассеивателем

Не менее 140 мм

Металлическая трубка

Закрыт

Розетки без повреждений

Предтопочный угол металлический лист 500x700 мм